2 SERBATOI INTERRATI da 400mc cadauno
pannello di facciata a chiusura di metà del giunto
aerazione filtro fumo min 0,1mq=0,1mq
cavedio per giunto sismico e raccolta acque meteoriche in copertura
Filtro Fumo 4.8mq h=5.40m
Locale Trasformatore Polo G 31.0mq h=5.40m
Gruppo Elettrogeno C 75.2mq h=6.14m
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo G 63.1mq h=5.40m
P.E. POLO G
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo H 63.1mq h=5.40m
P.E. POLO H
Corridoio 6 70.5mq h=5.40m
Locale Trasformatore Polo H 31.0mq h=5.40m
P.E. POLO H
aerazione filtro fumo min 0,1mq=0,1mq
Filtro Fumo 5.3mq h=5.40m
Antib.+Bagno 9.7mq h=5.40m
Locale Operatore MMR-2 13.5mq h=5.40m
ASC 2
ASC 3
n. 36 gradini a = 16cm p 30cm
Area scarico 59.00mq h=5.40m
Filtro Fumo 4.7mq h=5.40m
unloading area 26.2mq
Gruppo Elettrogeno G 75.4mq h=6.14m
Locale Trasformatore Polo C 31.0mq h=5.40m
P.E. POLO C
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo C 63.1mq h=5.40m
P.E. POLO C
ci piove
Corridoio 5 63.4mq h=5.40m
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo D 63.1mq h=5.40m
P.E. POLO D
Gruppo Elettrogeno D 75.2mq h=6.14m
Locale Trasformatore Polo D 31.0mq h=5.40m
P.E. POLO D
Filtro Fumo 4.7mq h=5.40m
aerazione filtro fumo min 1 mq
ACCESSO ZONA TECNICA
2 SERBATOI INTERRATI da 400mc cadauno
Varo Tecnico 143.31mq h=5.40m
HOT AISLE
COLD AISLE
Sala Server B1 e B2 975.41mq h=3.65m
Magazzino 2 78.8mq h=5.40m
+0.00 Q.P.F.
Magazzino 1 78.74mq h=5.40m
+0.00 Q.P.F.
Corridoio 4 226.2mq h=5.40m
Sala Server A1 e A2 975.4mq h=3.65m
Vano Tecnico 139.5mq h=5.40m
Corridoio 3 66.4mq h=5.40m
Locale Trasformatore Polo E 31.0mq h=5.40m
P.E. POLO E
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo E 63.1mq h=5.40m
P.E. POLO E
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo F 63.1mq h=5.40m
P.E. POLO F
Locale Trasformatore Polo F 32.50mq h=5.40m
P.E. POLO F
Locale Pompe water mist 17.65mq h=5.40m
Corridoio 2 45.39mq h=5.40m
Filtro Fumo 5.33mq h=5.40m
Gruppo Elettrogeno A 76.02mq h=6.14m
ci piove
Gruppo Elettrogeno B 76.02mq h=6.14m
n. 36 gradini a = 16cm p 30cm
aerazione filtro fumo min 0,1mq=0,1mq
Filtro Fumo 20.58mq h=6.30m
bolsta di accesso alla terrazza dim.0,60*0,60m
ACCESSO ZONA TECNICA
2 SERBATOI INTERRATI da 400mc cadauno
Locale Trasformatore Polo A 30.60mq h=5.40m
P.E. POLO A
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo A 63.40mq h=5.40m
P.E. POLO A
Locale Trasformatore Polo B 31.00mq h=5.40m
P.E. POLO B
Locale Quadri Elettrici+UPS - Polo B 63.40mq h=5.40m
P.E. POLO B
Gruppo Elettrogeno E 76.00mq h=6.14m
Filtro Fumo 5.30mq h=5.40m
Corridoio 1 82.27mq h=5.40m
Locale Operatore MMR-1 14.9mq h=5.40m
Disimpegno 2 7.64mq h=3.00m
Ufficio open space 2 69.88mq h=3.00m
Locale Tecnico 2 h=3.00m
Loc. VVF 5.10mq h=3.50m
ASC + MI
Disimpegno 1 28.40mq h=3.00m
Guardiania 8.96mq h=3.50m
Ingresso 10.58mq h=3.50m
Ufficio open space 1 54.32mq h=3.00m
PULSANTI VVF
P.E. POLO A
P.E. POLO B
P.E. POLO C
P.E. POLO D
P.E. POLO E
P.E. POLO F
P.E. POLO G
P.E. POLO H
uscita esterna
ACCESSO ZONA UFFICI

LEGENDA:

P.E. PULSANTE A ROTTURA VETRO PER INIBIZIONE IMPIANTO ELETTRICO

PULSANTI DI SGANCIO POLO A

	ARRESTO TRAFO	ARRESTO BQ	ARRESTO HQ	INIBIZIONE INGRESSO GE
P.E. POLO A LOCALE GUARDIANIA	X	X	X	X

PULSANTI DI SGANCIO POLO B

	ARRESTO TRAFO	ARRESTO BQ	ARRESTO HQ	INIBIZIONE INGRESSO GE
P.E. POLO B LOCALE GUARDIANIA	X	X	X	X

PULSANTI DI SGANCIO POLO C

	ARRESTO TRAFO	ARRESTO BQ	ARRESTO HQ	INIBIZIONE INGRESSO GE
P.E. POLO C LOCALE GUARDIANIA	X	X	X	X

PULSANTI DI SGANCIO POLO D

	ARRESTO TRAFO	ARRESTO BQ	ARRESTO HQ	INIBIZIONE INGRESSO GE
P.E. POLO D LOCALE GUARDIANIA	X	X	X	X

PULSANTI DI SGANCIO POLO E

	ARRESTO TRAFO	ARRESTO BQ	ARRESTO HQ	INIBIZIONE INGRESSO GE
P.E. POLO E LOCALE GUARDIANIA	X	X	X	X

PULSANTI DI SGANCIO POLO F

	ARRESTO TRAFO	ARRESTO BQ	ARRESTO HQ	INIBIZIONE INGRESSO GE
P.E. POLO F LOCALE GUARDIANIA	X	X	X	X

PULSANTI DI SGANCIO POLO G

	ARRESTO TRAFO	ARRESTO BQ	ARRESTO HQ	INIBIZIONE INGRESSO GE
P.E. POLO G LOCALE GUARDIANIA	X	X	X	X

PULSANTI DI SGANCIO POLO H

	ARRESTO TRAFO	ARRESTO BQ	ARRESTO HQ	INIBIZIONE INGRESSO GE
P.E. POLO H LOCALE GUARDIANIA	X	X	X	X

progetto n.
13 03 - DATA 4 ITALY - CORNAREDO/SETTIMO M.SE

supervisore delegato del committente (maitre d'ouvre):
GIS.IMO S.r.l.
centro direzionale quattrotorri
06132 PERUGIA
tel.: +39 075 517 29 83 fax: +39 075 518 12 88

assistente del committente (A.M.O.):
GARRETTI ASSOCIATI S.r.l.
via Trieste, 9 - 20146 MILANO
tel.: +39 02 430 6931 fax: +39 02 480 170 51
www.garrettiassociati.it

progetto architettonico:
GARRETTI ASSOCIATI S.r.l.
via Trieste, 9 - 20146 MILANO
tel.: +39 02 430 6931 fax: +39 02 480 170 51
www.garrettiassociati.it

opere edili e prefabbricati:
GENERALE PREFABBRICATI S.p.a.
centro direzionale quattrotorri
Ellera Scalo - 06132 PERUGIA
tel.: +39 075 51 871 fax: +39 075 51 71 145
www.generaleprefabbricatispa.com

impianti meccanici:
OMEGA CONCEPT IMPIANTI E SISTEMI S.p.A.
Via Chiese, 72 - 20126 - MILANO
tel.: +39 02 8180951
e-mail: omega.direzione.axima@engie.com

impianti elettrici/dati:
ENGIE SERVIZI S.p.a.
via G. Ribotta 31
00144 Roma

Ariatta Ingegneria dei Sistemi S.p.a.
Via Elba, 12 - 20144 MILANO
Tel +39 02 4990277 / Fax +39 02 4692845
https://www.ariatta.it - ariatta@ariatta.it

ESA PROGETTI Studio Associato
Galleria La Fornace, 1 - 47922 Santarcangelo di R. (RN)
Tel +39 0541 622651 / Fax +39 0541 201889
https://www.studioesaprogetti.it - info@studioesaprogetti.it

SCHNEIDER ELECTRIC S.p.A.
Via Circonvallazione Est, 1 - 24040 STEZZANO (BG)
tel.: +39 0354151111 +39 0354153200
www.schneider-electric.com

ENERIA
Rue de Longpont - BP 10202 - 91311 MONTLHERY Cedex - FRANCE
tel.: +33 (0) 169802100 fax: +33 (0) 169802150
www.eneria.fr

progettazione antincendio:
STUDIO TECNICO ZACCARELLI S.r.l.
via Ludovico il Moro, 17 - 20143 MILANO
tel.: +39 02 891 200 81 fax: +39 02 813 962 8
www.studiozaccarelli.it

prima emissione: 01/2023
disegnato da: R.M.

AGGIORNAMENTI

cod	data	descrizione
A		
B		
C		

descrizione:
DATA 4 ITALY - DC08.2
PIANTA PIANO TERRA
DISTRIBUZIONE PULSANTI DI SGANCIO

elaborato a cura di:
ENGIE SERVIZI S.p.a.
via G. Ribotta 31
00144 Roma

proprietà
DATA 4 ITALY S.R.L.
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 MILANO

progetto
DATA CENTER
DC08.2
PROGETTO PRELIMINARE

scala: 1:100 @A0

tavola n.
D 08.2 13D RE 10 +00 04

IMPIANTI ELETTRICI

disegnato / drawing	verificato / verified by	visto il progetto / vist	visto / visto	fgm / fgm	gfom / fgm	osservazioni / modifiche